

烏 海 市 能 源 局 文 件

乌海市能源局文件

乌能局发〔2021〕277号

签发人：李文慧

关于内蒙古电力（集团）有限责任公司 乌海供电分公司关于2022年生产 技改工程项目备案的通知

海南区能源局：

你局《关于内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海供电分公司2022年生产技改工程项目备案的请示》(海南能源发〔2021〕98号)及有关材料已收悉。经研究，现就备案事项批复如下：

一、建设必要性

随着乌海地区经济的快速发展，电网电力负荷增长迅速，地区电网安全供电压力巨大。目前，电网部分设备运行年久，

故障频发且存在设备技术落后、可靠性较差等问题。此外，一部分老旧设备目前已经停产，制造厂已不能提供备品备件和技术服务。因此，本技改工程项目是必要的。

二、建设地点

乌海市海勃湾区。

三、建设规模及主要内容

(一) 西来峰 110kV 变 110kV 电流互感器改造工程

在西来峰 110kV 变电站内更换 21 台 110kV 电流互感器。

(二) 卧龙岗 220kV 变交流、UPS、事故照明系统改造工程

在卧龙岗 220kV 变电站更换 13 面交流电源屏，1 面事故照明屏，更换 1 套 UPS 电源系统，其中 UPS 电源屏 2 面，UPS 馈线屏 1 面。

(三) 宝山 220kV 变 35kV 开关柜改造工程

在宝山 220kV 变电站更换 24 面 35kV 开关柜。

(四) 黄河 220kV 变电站、金沙湾 220kV 变电站电能质量监测屏改造工程

黄河 220kV 变电站更换 1 面电能质量监控系统屏、更换 1 面金沙湾 220kV 变电站增加电能质量监控系统屏。

(五) 老石旦 35kV 变电站综合自动化系统改造工程

老石旦 35kV 变电站更换 1 套综合自动化系统，五防系统 1 套，35kV 计量屏体 1 面，6kV 计量屏体 1 面，1#、2# 主变保护设备，更换 35kV 端子箱及主变高压侧端子箱，更换 6kV 开关柜柜内相关附件，更换站内相关二次控制电缆和

(此页无正文)

2021年12月27日

抄送：市自然资源局、生态环境局、应急局、水务局、工信局。

乌海市能源局办公室

2021年12月27日印发

(此页无正文)

2021年12月27日



抄送：市自然资源局、生态环境局、应急局、水务局、工信局。

乌海市能源局办公室

2021年12月27日印发
