

乌海市能源局文件

ᠤᠮᠤᠰᠢ ᠨᠡᠮᠤᠯᠤᠰ ᠶᠡᠨᠨᠢᠯᠢ

乌能局发〔2022〕140号

签发人：李文慧

关于乌海供电分公司乌海如意 220 千伏 变电站备用 154、155 间隔完善工程项目 备案的通知

乌达区能源局：

你局《乌达区能源局关于内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海供电分公司乌海如意 220 千伏变电站备用 154、155 间隔完善工程项目备案的请示》（乌区能局字〔2022〕77号）及有关材料收悉。经研究，该项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》采用“电网改造与建设”的鼓励类项目，准予备案。现就备案事项批复如下：

一、项目名称

乌海如意 220 千伏变电站备用 154、155 间隔完善工程。

二、建设地点

乌海市乌达区。

三、建设规模及主要内容

如意 220 千伏变电站新增 110 千伏保护、测控屏 2 面（每面含 110 千伏线路光差保护装置 1 台，110 千伏线路测控装置 1 台、电压切换装置 1 台、光纤接口盒 1 个，打印机 1 台）；新增有功 0.2S 级/无功 0.5 级智能电能表 4 块。

敷设 2 根 24 芯非金属阻燃光缆，扩容 2 块 STM-4 多光口板，原有 PCM 扩容 2M 板、局端话路板、4WE/M 板各 1 块，配线相应缆线材料，扩容 2 套 24 芯光纤配线模块。

四、投资估算

本项目总投资共 131.27 万元，资金来源为企业自筹。

五、其他要求

请进一步落实项目建设所需水、资金、土地、能耗等项目建设条件，根据国家法律、法规等有关规定，做好环境保护、劳动安全、节能、工业卫生等工作，并做到建设“三同时”。

要根据项目新开工的条件，办理开工前各项手续，否则不得开工建设。项目备案确认有效期 2 年，自发布之日起计算。

2022 年 7 月 18 日

抄送：市自然资源局、生态环境局、应急局、水务局、工信局。

乌海市能源局办公室

2022 年 7 月 18 日印发