

乌海市能源局文件

ᠤᠮᠤᠯᠠᠭ ᠰᠢᠨᠢᠨᠢ ᠨᠡᠯᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠨᠠᠨᠢ

乌能局发〔2025〕104号

签发人：刘洋

关于乌海市广纳煤焦化有限公司 100 万吨/年 焦化新建 35kV 输电线路项目核准的批复

海勃湾区能源局：

《关于申请补办乌海市广纳煤焦化有限公司 100 万吨/年焦化新建 35kV 输电线路项目核准的请示》（海能局字〔2025〕162）及相关材料已收悉。该项目存在未批先建问题，我局已依法处置，鉴于该项目是乌海市广纳煤焦化有限公司超低排放改造配套必要工程，事关中央生态环境保护督察反馈“焦化企业超低排放改造未按时完成”问题整改，且属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中“电网改造与建设”鼓励类项目，经党组会研究，同意补办核准手续。现就有关事项批复如下：

一、建设必要性

为满足乌海市广纳煤焦化有限公司 150t/h 干熄焦及 15MW 余热发电项目投用条件，建设乌海市广纳煤焦化有限公司 100 万吨/年焦化新建 35kV 输电线路项目是必要的。因此，原则同意乌海市广纳煤焦化有限公司建设 100 万吨/年焦化新建 35kV 输电线路项目。

二、建设单位

乌海市广纳煤焦化有限公司。

三、建设地点

乌海市海勃湾区。

四、建设规模及主要内容

新建 2 回 35kV 线路，敷设 35kV 输电线路共计 5.131 千米。其中，至千北 110kV 变电站的 35kV 线路由广纳 35kV 变电站出线，电缆向东北方向地埋敷设约 3.034 千米；至新地 110kV 变电站的 35kV 线路由广纳 35kV 变电站出线，电缆向西南方向直埋敷设 0.757 千米后，架空 1.34 千米。

五、投资估算及资金来源

项目总投资 862 万元，均为自有资金。

六、招投标事项

工程设备采购及建设施工均应按《招标投标法》规定，采用规范的公开招标方式进行。主体工程与征地拆迁费用在工程概算和财务决算中分别计列、分别考核。工程造价以公开招标签订的合同为基础，以经审计的工程财务决算为准，并以此为企业财务核算依据。

七、相关支持性文件

按照相关法律、行政法规的规定，核准项目的相关文件

分别是《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步简化电网项目审批的通知》(内政办字〔2022〕55号)、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于修改内政办字〔2022〕55号、内政办发〔2024〕6号文件有关内容的通知》(内政办字〔2025〕39号)、《乌海市海勃湾区人民政府关于办理乌海市广纳煤焦化有限公司100万吨/年焦化新建35kV输电线路项目核准的函》、《关于对乌海市广纳煤焦化有限公司100万吨/年焦化新建35kV输电线路项目社会稳定风险评估报告备案的函》(乌党政法备字〔2025〕23号)、《关于乌海市广纳煤焦化有限公司100万吨/年焦化新建35kV输电线路项目的选址意见》(海自然函〔2025〕284号)、《海勃湾区能源局关于乌海市广纳煤焦化有限公司100万吨/年焦化新建35kV输电线路项目申请补办项目核准的请示》、项目可行性研究报告等支持性材料。

八、项目变更

如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整,请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》和《外商投资项目核准和备案管理办法》的有关规定,及时提出变更申请,我局将根据项目具体情况,做出是否同意变更的书面决定。

九、项目报建

请乌海市广纳煤焦化有限公司依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评、能评等相关报建手续。

十、其他要求

请海勃湾区举一反三,建立健全项目审批监管长效机制,

督促项目单位严格履行项目审批程序，从源头杜绝同类问题再次发生。强化项目建设全过程跟踪监管，确保项目建设符合产业政策、环保要求和安全规范。

2025年12月25日



抄送：市自然资源局、生态环境局、应急局、水务局、工信局，乌海市广纳煤焦化有限公司
乌海市能源局办公室

2025年12月25日印发